



Опросный лист на установки пожаротушения Hydro MX

Организация
Адрес
Телефон / E-mail
ФИО и должность
Наименование и адрес объекта



торговый дом
ВОДНИК

ООО " " 620030
,17
Тел.: (343) 372-19-01 (02)
info@vodnik-group.ru

Параметры для подбора установки:

Количество насосов	рабочих +	резервных	
Существующий напор на входе (подпор)	м	Требуемый расход	м ³ /ч
Требуемый напор на выходе (без учета подпора)	м	Наименование жидкости	
Максимальное давление в системе	бар	Температура жидкости	°С

Тип системы пожаротушения:

Автоматические установки пожаротушения

Hydro MX-A (исполнительное устройство-реле давления, с отсечными задвижками на коллекторах)

Внутренний противопожарный трубопровод

Hydro MX-V (исполнительное устройство-датчик давления, без отсечных задвижек на коллекторах)

Управление дренажным насосом:

Подключения комплектного дренажного насоса до 6А
Подключение дренажного насоса с собственным поплавком

Увеличение тока дренажного насоса с 6А до 14А

Управление жockey-насосом:

Параметры для подбора: расход, напор, бак (в литрах)

Подключение комплектного жockey-насоса до 6 А
Увеличение тока жockey-насоса до 30А

Управление задвижками с электроприводом:

Количество и подключение задвижек (макс. до 4-х):

Количество	Тип подключения	Ток	А
------------	-----------------	-----	---

Опции шкафа управления:

Опционально ППУ в красном корпусе
Устройство плавного пуска на главный пожарный насос
Устройство плавного пуска на резервный пожарный насос

Общие опции установки:

Покраска насосов в красный цвет (только насосы CR)
Удлинение кабелей Hydro MX (кратно 5 м)
Отсечная задвижка на коллекторе для Hydro MX-V
Комплектация установки затворами с концевыми выключателями

Дополнительная информация: